

RRiRG.I.271.4.2017

Pytania nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadań pn.:

- a) Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo Biskupie – Jaroszewo Wieś;
- b) Przebudowa drogi gminnej w m. Jączewo;
- c) Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary-Jeżewo;
- d) Przebudowa drogi gminnej w m. Bolechowice;
- e) Przebudowa drogi gminnej w m. Konary;

W odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców – Zamawiający niniejszym pismem podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadania Wykonawca prosi o podanie ilości (wyrażonych w $[\text{kg}/\text{m}^2]$) kruszywa oraz emulsji dla poszczególnych warstw powierzchniowego utrwalenia.

Odpowiedź:

Grys kamienny frakcja 16-31,5 w ilości 18 dm³ kruszywa/m²
Emulsja asfaltowa 2,0 – 2,4 kg /m²

Grys kamienny frakcja 18-16 w ilości 13 dm³ kruszywa/m²
Emulsja asfaltowa 1,8 – 2,2 kg /m²

Grys kamienny frakcja 4-8 w ilości 9 dm³ kruszywa/m²
Emulsja asfaltowa 1,4 – 1,6 kg /m²

Grys kamienny frakcja 0- 4 w ilości 7 dm³ kruszywa/m²
Emulsja asfaltowa 0,9 – 1,1 kg /m²

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

**W ó j t
(-) Józef Jerzy Rozkosz**