

L.p	Rodzaj grupy odbiorników	Pi [W]	Kz	Cos. fi	Po[W]	Uwagi
1.	Oświetlenie	10000	0,8	0,9	8000	
	Gniazda 230V	10000	0,8	0,9	8000	
	Gniazda 400/230V	4000	0,8	0,9	3200	
	Kotłownia	6000	0,8	0,9	4800	
	Teletechnika	1000	1	0,9	1000	
	Razem	31,00kW	0,8	0,85	25,0kW	