



PPIS/HKN- 820/4110/ 126/JSz/ 2321 /2021



Płock, dnia 15.04.2021r

Wójt Gminy Bielsk
ul. Pl. Wolności 3 A
09-230 Bielsk

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 47 /2021
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody
w Józinku w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 2 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 6 próbek

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku /nr akredytacji AB 630, Oddział Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 59, Dział Laboratoryjny PSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537

stwierdza:

przydatność wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi w Bielsku

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 8 próbek wody.

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami, woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjątkiem parametru:

- liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A) w jednej próbce

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



W każdym przypadku wystąpienia przekroczenia parametru, podejmowano działania naprawcze oraz ponownie pobierano próbki wody do badań sprawdzających.

W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku-mieście na obszarach powiatu
oraz powiatu płockim
lek. med. Romuald Ostrowski
spec. epidemiolog

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.