

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

	K3	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11
Rzędna terenu projektowanego	138,60	138,70	138,70	138,70	138,70	138,70	138,80	139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60	138,70	138,70	138,70	138,60	138,50	138,50	138,50
Rzędna dna kanału	137,26	137,37	137,45	137,52	137,59	137,66	137,76	137,98
Zagłębienie dna kanału [m]	1,34	1,33	1,25	1,18	1,11	1,04	1,04	1,12
Odległości [m]	11,16	7,92	7,00	6,50	7,00	3,15	1,50	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_l 160×4,7 10,0 ‰							
Długość trasy [m]	0,00	11,16	19,08	26,09	32,58	39,58	42,73	44,23

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
Budowa stacji uzdatniania wody - budynek stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: dwoma zbiornikami retencyjnymi wody pitnej V=150m3 każdy, osadnikiem wód popłucznych V=50m3, zbiornikiem na ścieki bytowe V=2m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne V=2m3, obudową studni głębinowych, instalacją kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodociągowej, energetycznej, sterowania oraz rozbiórki zbiornika wód popłucznych

INWESTOR: **GMINA BIELSK**
09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

DATA: listopad 2021r

NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny kanalizacji technologicznej - spust i przelew ze zbiorników retencyjnych

SKALA: 1:100/250

PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU:
	mgr inż. Maciej Dzikowski	LOD/1487/POOS/10 branża sanitarna		S11