

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

	W22	W23	W24	W25	W26	W28	W30	W32	W33
Rzędna terenu projektowanego	138,60	138,60	138,75	138,70	138,70	138,60	138,70	138,70	139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60	138,60	138,60	138,70	138,70	138,60	138,60	138,50	138,50
Rzędna osi rurociągu [m]	137,00	137,00	136,94	137,10	137,01	136,59	136,68	136,74	137,52
Zagłębienie osi rurociągu	1,60	1,60	1,81	1,60	1,69	2,01	2,02	1,96	1,58
Długość trasy [m]	0,00	2,50	11,68	21,86	27,96	36,02	42,60	49,60	56,20

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
W22–W23	2,50	PE100_SDR17_sz 200×11,9	0,0 ‰
W23–W24	9,18	200×11,9 PE100_SDR17_sz	7,0 ‰
W24–W25	10,18	PE100_SDR17_sz 200×11,9	16,1 ‰
W25–W26	6,10	200×11,9 PE100_SDR17_sz	14,8 ‰
W26–W28	8,06	200×11,9 PE100_SDR17_sz	52,6 ‰
W28–W30	6,58	PE100_SDR17_sz 200×11,9	14,0 ‰
W30–W32	7,00	PE100_SDR17_sz 160×9,5	8,9 ‰
W32–W33	6,60	PE100_SDR17_sz 160×9,5	118,2 ‰

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

	W26	W27	W28	W29	W30	W31
Rzędna terenu projektowanego	138,70	139,10	138,60	139,10	138,70	139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,50	138,50	138,60	139,10	138,60	139,10
Rzędna osi rurociągu [m]	137,01	137,52	136,59	137,52	136,68	137,52
Zagłębienie osi rurociągu	1,69	1,58	2,01	1,58	2,02	1,58
Długość trasy [m]	0,00	6,73	0,00	6,70	0,00	6,61

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
W26–W27	6,73	PE100_SDR17_sz 160×9,5	75,8 ‰
W28–W29	6,70	PE100_SDR17_sz 160×9,5	139,4 ‰
W30–W31	6,60	PE100_SDR17_sz 160×9,5	127,5 ‰

0,0 0,0 0,0

W22 W23 W24 W25 W26 W28 W30 W32 W33 W26 W27 W28 W29 W30 W31

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
Budowa stacji uzdatniania wody budynek stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: dwoma zbiornikami retencyjnymi wody pitnej V=150m3 każdy, osadnikiem wód popłucznych V=50m3, zbiornikiem na ścieki bytowe V=2m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne V=2m3, obudową studni głębinowych, instalacją kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodociągowej, energetycznej, sterowania oraz rozbiórki zbiornika wód popłucznych

INWESTOR:
GMINA BIELSK
09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

DATA: listopad 2021r.

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny przewodów wodociągowych ze zbiorników retencyjnych na zestaw hydroforowy

SKALA: 1:100/250

PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU:
mgr inż. Maciej Dzikowski	LOD/1487/POOS/10 branża sanitarna		08