

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

Profil W11 – W16

	W11	W12	W13	W14	W15	W16
Rzędna terenu projektowanego	138,60	138,40	138,70	138,70	138,70	139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60	138,40	138,60	138,60	138,50	138,50
Rzędna osi rurociągu [m]	137,00	136,72	137,05	137,12	137,14	137,54
Zagłębienie osi rurociągu	1,60	1,68	1,65	1,58	1,56	1,56
Długość trasy [m]	0,00	13,92	32,50	34,56	41,56	47,22

Odcinek	W11 – W12	W12 – W13	W13 – W14	W14 – W15	W15 – W16
Odległości [m]	13,92	18,58	2,06	7,00	5,66
Średnice, materiał	200×11,9 PE100_SDR17_sz	PE100_SDR17_sz 200×11,9	PE100_SDR17_sz 160×9,5	PE100_SDR17_sz 110×6,6	PE100_SDR17_sz 110×6,6
Spadek	20,0 ‰	17,9 ‰	32,6 ‰	3,6 ‰	70,7 ‰

Profil W14 – W17

	W14	W17
Rzędna terenu projektowanego	138,70	139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60	138,50
Rzędna osi rurociągu [m]	137,12	137,54
Zagłębienie osi rurociągu	1,58	1,56
Długość trasy [m]	0,00	5,66

Odcinek	W14 – W17
Odległości [m]	5,66
Średnice, materiał	PE100_SDR17_sz 110×6,6
Spadek	75,1 ‰

Profil W13 – W19

	W13	W18	W19
Rzędna terenu projektowanego	138,70	138,60	139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60	138,60	139,10
Rzędna osi rurociągu [m]	137,10	137,02	137,54
Zagłębienie osi rurociągu	1,60	1,58	1,56
Długość trasy [m]	0,00	5,99	11,68

Odcinek	W13 – W18	W18 – W19
Odległości [m]	5,99	5,68
Średnice, materiał	160×9,5 PE100_SDR17_sz	PE100_SDR17_sz 110×6,6
Spadek	13,3 ‰	92,4 ‰

Profil W18 – W21

	W18	W20	W21
Rzędna terenu projektowanego	138,60	138,70	139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60	138,70	139,10
Rzędna osi rurociągu [m]	137,02	137,13	137,54
Zagłębienie osi rurociągu	1,58	1,57	1,56
Długość trasy [m]	0,00	5,64	11,47

Odcinek	W18 – W20	W20 – W21
Odległości [m]	5,64	5,83
Średnice, materiał	PE100_SDR17_sz 110×6,6	PE100_SDR17_sz 110×6,6
Spadek	19,1 ‰	71,5 ‰

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
Budowa stacji uzdatniania wody - budynek stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: dwoma zbiornikami retencyjnymi wody pitnej V=150m3 każdy, osadnikiem wód popłucznych V=50m3, zbiornikiem na ścieki bytowe V=2m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne V=2m3, obudową studni głębinowych, instalacją kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodociągowej, energetycznej, sterowania oraz rozbiórki zbiornika wód popłucznych

INWESTOR:
GMINA BIELSK
09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

DATA: listopad 2021r.

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny przewodów wodociągowych z SUW do zbiorników retencyjnych

SKALA: 1:100/250

PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU:
	mgr inż. Maciej Dzikowski	LOD/1487/POOS/10 branża sanitarna		09