

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

	W11		W12		W13		W14		W15		W16
Rzędna terenu projektowanego	138,60		138,40		138,70		138,70		138,70		139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60		138,40		138,60		138,60		138,50		138,50
Rzędna osi rurociągu [m]	137,00		136,72		137,05		137,12		137,14		137,54
Zagłębienie osi rurociągu	1,60		1,68		1,65		1,58		1,56		1,56
Odległości [m]		13,92		18,58		2,06		7,00		5,66	
Średnice, materiał / Spadek		200×11,9 PE100_SDR17_sz 20,0 ‰		PE100_SDR17_sz 200×11,9 17,9 ‰		PE100_SDR17_sz 160×9,5 32,6 ‰		PE100_SDR17_sz 110×6,6 3,6 ‰		PE100_SDR17_sz 110×6,6 70,7 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		13,92		32,50		34,56		41,56		47,22

	W14		W17
Rzędna terenu projektowanego	138,70		139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60		138,50
Rzędna osi rurociągu [m]	137,12		137,54
Zagłębienie osi rurociągu	1,58		1,56
Odległości [m]		5,66	
Średnice, materiał / Spadek		PE100_SDR17_sz 110×6,6 75,1 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		5,66

	W13		W18		W19
Rzędna terenu projektowanego	138,70		138,60		139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60		138,60		139,10
Rzędna osi rurociągu [m]	137,10		137,02		137,54
Zagłębienie osi rurociągu	1,60		1,58		1,56
Odległości [m]		5,99		5,68	
Średnice, materiał / Spadek		160×9,5 PE100_SDR17_sz 13,3 ‰		PE100_SDR17_sz 110×6,6 92,4 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		5,99		11,68

	W18		W20		W21
Rzędna terenu projektowanego	138,60		138,70		139,10
Rzędna terenu istniejącego	138,60		138,70		139,10
Rzędna osi rurociągu [m]	137,02		137,13		137,54
Zagłębienie osi rurociągu	1,58		1,57		1,56
Odległości [m]		5,64		5,83	
Średnice, materiał / Spadek		PE100_SDR17_sz 110×6,6 19,1 ‰		PE100_SDR17_sz 110×6,6 71,5 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		5,64		11,47

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA: Budowa stacji uzdatniania wody - budynek stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: dwoma zbiornikami retencyjnymi wody pitnej V=150m3 każdy, osadnikiem wód popłucznych V=50m3, zbiornikiem na ścieki bytowe V=2m3, zbiornikiem na ścieki technologiczne V=2m3, obudową studni głębinowych, instalacją kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodociągowej, energetycznej, sterowania oraz rozbiórki zbiornika wód popłucznych

INWESTOR: GMINA BIELSK, 09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A	DATA: listopad 2021r.
NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny przewodów wodociągowych z SUW do zbiorników retencyjnych	SKALA: 1:100/250
PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Maciej Dzikowski; UPRAWNIENIA: LOD/1487/POOS/10 branża sanitarna; PODPIS:	NR. RYSUNKU: S15