

Poziom porównawczy 125,00 m n.p.m.

	K2	K5	K6	K7	K8
Rzędna terenu projektowanego	132,00	132,00	132,00	132,50	132,70
Rzędna terenu istniejącego	131,60	131,50	131,50	131,40	131,50
Rzędna dna kanału	130,57	130,92	130,99	131,49	131,72
Zagłębienie dna kanału [m]	1,43	1,08	1,01	1,01	0,98
Odległości [m]	14,22	7,00	5,15	1,50	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_I 160×4,7 24,7 ‰	PVC-U_SDR34_I 160×4,7 10,0 ‰	PVC-U_SDR34_I 160×4,7 97,1 ‰	PVC-U_SDR34_I 160×4,7 150,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	14,22	21,22	26,36	27,87

	K7	K9	K10
Rzędna terenu projektowanego	132,50	132,50	132,70
Rzędna terenu istniejącego	131,40	131,40	131,50
Rzędna dna kanału	131,49	131,57	131,74
Zagłębienie dna kanału [m]	1,01	0,93	0,96
Odległości [m]	0,49	1,11	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_I 160×4,7	150,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	0,49	1,60

	K5	K11	K12
Rzędna terenu projektowanego	132,00	132,50	132,70
Rzędna terenu istniejącego	131,50	131,40	131,40
Rzędna dna kanału	130,92	131,44	131,67
Zagłębienie dna kanału [m]	1,08	1,06	1,03
Odległości [m]	5,15	1,50	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_I 160×4,7 101,0 ‰	PVC-U_SDR34_I 160×4,7 150,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	5,15	6,65

	K11	K13	K14
Rzędna terenu projektowanego	132,50	132,50	132,70
Rzędna terenu istniejącego	131,40	131,40	131,40
Rzędna dna kanału	131,44	131,52	131,69
Zagłębienie dna kanału [m]	1,06	0,98	1,01
Odległości [m]	0,49	1,11	
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_I 160×4,7	150,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	0,49	1,60

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTOR: **GMINA BIELSK**, 09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

DATA: lipiec 2022r

NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny kanalizacji technologicznej - spust i przelew ze zbiorników retencyjnych

SKALA: 1:100/250

PROJEKTANT: IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU:
mgr inż. Maciej Dzikowski	LOD/1487/POOS/10 branża sanitarna		S-12