




przekrój



widok



widok z góry



UWAGI:

- wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C30/37
- Ssopień wodoszczelności: W12
- stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- nasiąkliwość: $\leq 5\%$



DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

**Budowa stacji uzdatniania wody
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

INWESTOR:

GMINA BIELSK
09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A

DATA:

lipiec 2022r

NAZWA RYSUNKU:

Wylot do rowu

SKALA:

1 : 25

PROJEKTANT:

IMIĘ I NAZWISKO:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

NR. RYSUNKU:

mgr inż. Maciej Dzikowski

LOD/1487/POOS/10
branża sanitarna

S-19