





Poziom porównawczy 125,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	132.00	132.20
Rzędna terenu istniejącego	131.70	131.60
Rzędna dna kanału	131.04	131.24
Zagłębienie dna kanału [m]	0.96	0.96
Odstępnosci [m]	11,00	11,00
Średnice, materiał	Spadek	PVC-U SDR34.1 160x4,7 18,2 ‰
Długość trasy [m]	0.00	11.00



	DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o. 09-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl	
NAZWA ZADANIA:	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	
INWESTOR:	GMINA BIELSK 09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A	DATA: lipiec 2022r
NAZWA RYSUNKU:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej i technologicznej - z chlorowni	SKALA: 1:100/250
PROJEKTANT:	mgr inż. Maciej Dzikowski	NR. RYSUNKU:
UPRAWNIENIA: LOD/1487/POOS/10 branża sanitarna		PODPIS: 
		Rys. 4