



## Legenda

	Centrala alarmowa w obudowie z transformatorem i akumulatorem
	Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni
	Kontrakton magnetyczny
	Manipulator z klawiaturą mechaniczną w obudowie naściennej z zamkiem
	Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
	Moduł GPRS Do modułu przekazać sygnały z wyjścia CA - zazbrojenie - alarm - uszkodzenie

 <b>DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.</b> 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a tel/fax: (024) 355 23 55    email: <a href="mailto:dikutno@wp.pl">dikutno@wp.pl</a> <a href="http://www.dikutno.prv.pl">www: dikutno.prv.pl</a>				
<b>NAZWA ZADANIA:</b> Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				
<b>INWESTOR:</b> <b>GMINA BIELSK</b> 09-230 Bielsk, Pl. Wolności 3A				<b>DATA:</b> lipiec 2022r
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> SCHEMAT INSTALACJI SSWiN				<b>SKALA:</b> schemat
<b>FUNKCJA:</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO:</b>	<b>UPRAWNIENIA:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>NR. RYSUNKU:</b>
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Zapędowski	w spec. instalacyjnej elektrycznej LOD/3605/PWBE/18		<b>E-12</b>