

Bielsk dnia 28.10.2022r.

RRiRG.I.271.23.2022

Dotyczy: postępowania pn. **Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bielsk**. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

- CZĘŚĆ 1 – przedmiot zamówienia pn.: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Smolinie:**
CZĘŚĆ 2 - przedmiot zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zagotach:

Odpowiedzi na pytania z dn. 27.10.2022r.

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Bielsk niniejszy podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Nawiązując do treści dokumentacji postępowania 2022/BZP 00406517/01 Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bielsk pozwalamy sobie zadać dodatkowe pytania i wnioski o których wyjaśnienie serdecznie prosimy:

1. Zamawiający w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót wskazuje na obowiązek wykonania utwardzenia drogi dojazdowej do obiektu SUW w Sokolnikach. Czy możemy prosić o udostępnienie profilu utwardzonej drogi bądź wskazanie jakie warstwy, o jakiej grubości i z jakiego materiały należy wykonać?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentami przetargowymi, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania utwardzenia drogi dojazdowej do obiektu SUW w Smolinie, korytowanie na całej szerokości jezdni i chodników na gł. 45 cm, warstwa odsączająca po zagęszczeniu 15 cm, podbudowa z kruszyw łamanych 0-63mm warstwa dolna o gr. 20 cm po zagęszczeniu, podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5mm warstwa górna 10 cm po zagęszczeniu oraz wykonanie obustronnie krawężników na ławie betonowej.

Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Krystyna Chyba