


**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku – Inspektorat Płock**

09-402 Płock, ul.1-go Maja 7b
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(024) 269.79.80 fax. (024) 269.79.81
e-mail: o.plock@warszawa.wzmiuw.gov.pl

IP/PL- 4105-U-526/1428/



Płock, dnia 06.06.2011r.

**Wójt Gminy Bielsk
Plac Wolności 3A
09-230 Bielsk**

*P. Przemysław
07.06.2011*

Dotyczy: uzgodnienie przebudowy drogi gminnej położonej w m.Kleniewo, Jaroszewo Biskupie i Zagroba.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku – Inspektorat Płock uzgadnia przebudowę drogi gminnej polegającej na wykonaniu oceny stanu istniejącego, robót pomiarowych, profilowania poprzecznego i podłużnego drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka), powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsja asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego, mechaniczne ścinanie drzew, udroźnienie przepustów i rowów przydrożnych oraz remontu przepustu i umocnienie skarpy na następujących warunkach:

- ◆ Użytki rolne sąsiadujące z w/w drogą są zmeliorowane za pomocą drenowania systematycznego w ramach zadania inwestycyjnego „Jaroszewo „ w latach 1988-1989 i „Szewce” w 1977 r. Na mapie do celów projektowych w skali 1:1000 naniesiono orientacyjny przebieg urządzeń mogących kolidować z przebudową projektowanej drogi, których głębokość posadowienia wynosi od 0,8 -1,20 m.
- ◆ W przypadku uszkodzenia końcówek sączków podczas prowadzenia robót związanych z projektem inwestycji należy dokonać ich zaślepienia na granicy wykopu.
- ◆ Zbieracze o średnicy \varnothing : 7.5 cm, 10 cm i 12 cm oraz sączki \varnothing 5 cm przechodzące pod projektowanym pasem drogowym należy zlokalizować poprzez odkrywki w terenie i zabezpieczyć rurą osłonową lub zamienić na rurociąg z rur kanalizacyjnych PCV o odpowiedniej sztywności. Końcówki rur osłonowych uszczelnić.
- ◆ W remontowanym przepuście na **Rowie „A”** należy zachować istniejące światło oraz rzędne wlotu i wylotu z przepustu.
- ◆ O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić przewodniczącego Spółki Wodnej w Bielsku – P. Wiesław Gutkowski zam. Tchórz

Ponadto informujemy, że inwestor ponosi koszty naprawy oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich powstałe na skutek przzerwania rurociągów melioracyjnych.

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Bielsk, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk
2. Przewodniczący Spółki Wodnej w Bielsku P. Wiesław Gutkowski
zam. Tchórz , 09-230 Bielsk,
3. Inspektorat Płock a/a

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMIUW Warszawa/Płock
Tomasz Chyliński
mgr inż. Tomasz Chyliński