

<div>GEOBAD</div>		<div>Karta dokumentacyjna wiercenia i sondowania badawczego</div>					<div>Załącznik nr: 5.6</div>		
<div>Temat: Bielsk, dz. Nr 252/2 - rozbudowa oczyszczalni ścieków</div> <div>Kod opracowania (Nr arch.): 2758ko-GH-163-10</div>									
<div>Lokalizacja obszaru badań:</div> <div><div>- miejscowość: Bielsk</div><div>- powiat: płocki</div><div>- województwo: mazowieckie</div></div>							<div>Dozór geologiczny:</div> <div><div>- mgr Krzysztof Denis</div></div>		
<div>System wiercenia: ręczny okrężno-udarowy</div> <div>Objaśnienia symboli i znaków wg załącznika nr 4</div>									
<div>Skala: 1 : 50</div> <div>-----</div> <div>Głębokość w m ppt.</div>	<div>PP - kPa</div>	<div>Stan gruntu I<sub>L</sub> / I<sub>D</sub></div>	<div>Wilgotność</div>	<div>Poziom wody gruntowej w m ppt. ▽ - nawiercony ▼ - ustabilizowany</div>	<div>Profil litologiczny</div>	<div>Grubość warstwy w m</div>	<div>Opis litologiczny</div>	<div>Numer warstwy geotechnicznej</div>	<div>Stratygrafia</div>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Wykres sondowań dynamicznych  
sondą DPL - 10 kg i SPT wg PN-B-04452**

poziomo - stopień zagęszczenia  $I_D$   
 pionowo - głębokość w m ppt.

Data: 29.09.2010 r.		Wiercenie nr 6		Rzędna: 128,73 m npm.	
1	0,3	-	-	w	
2	1,1		zg [0,73]	w/ nw	
3	1,4		-		
4	2,2	60-80	pl (0,47)	w	
5	2,8				
6	3,1				
7	5,2				
8	6,0				
8	80-100	80-100	pl (0,42)		

