

Bielsk , dnia 23.10.2015 roku.

Warunki techniczne dotyczące budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
w Bielsku - łącznik ul. od ul. Klonowej do Wiśniowej

Włączenie odcinka sieci głównej o przekroju 200 mm należy wykonać do istniejącej sieci o przekroju 200 mm w ul. Klonowej (dz. nr 823/4).

Kanalizację prowadzić poprzez działki nr 100/10, 101/6, 102/55, 103/41 100/4, 101/5, 102/38, 103/13, 103/78, wzdłuż istniejących działek budowlanych i zakończyć studnią rewizyjną projektowaną, przeciwległą do dz. 103/6 w ul. Wiśniowej w pasie drogi nr 103/41.

Sieć główną należy wykonać z materiałów przeznaczonych do robót sanitarnych z rur z tworzywa sztucznego.

Na trasie przyłączy należy umieścić studzienki rewizyjne typowe z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm.

Zmiany kierunków oraz połączenia i rozgałęzienia należy wykonać za pośrednictwem odpowiednich studzienek.

W razie konieczności na trasie zamontować przepompownię.

Z up. Wójta
p.o. KIEROWNIKA REFERATU
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Zofia Matyjasik